様式第４号（第８条関係）

立入検査結果通知書

通知番号(査)第　２７　号
平成３０年　３月　２３日

塚本内科消化器科
院長　塚本 和彦　　殿
所　在　地：白石市城南１丁目２－２９
名称(用途)：塚本内科消化器科（診療所）

仙南地域広域行政事務組合
白石消防署　予防係
職氏名　消防士長　渡辺 博之　㊞

平成３０年３月１２日あなたの　所有・管理~~・占有~~　している上記消防対象物について消防法第４条，~~第１６条の５~~により立入検査を行った結果，下記のとおり法令違反等火災予防上支障があると認められるので，速やかに改善するよう通知します。

なお，指摘した違反事項等については，平成３０年　４月　６日までに仙南地域広域行政事務組合白石消防署長まで，その改善計画及び改善状況を報告して下さい。

記

指摘事項等	根拠法令等
１　避難障害物件存置（避難通路）	法８の２の４
２　少量危険物標識・掲示板不鮮明（腐食）	条例３１
以下余白	

連絡先	立会者職氏名
白石消防署（電話）０２２４－２５－２２５９	塚本 若菜

凡例

〔法〕	消防法
〔令〕	消防法施行令
〔規則〕	消防法施行規則
〔危令〕	危険物の規制に関する政令
〔危規則〕	危険物の規制に関する規則
〔条例〕	仙南地域広域行政事務組合火災予防条例
〔条規則〕	仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則
〔仙危規則〕	仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則